

Abteilung für Stadtentwicklung und Facility Management  
Facility Management

07.11.2023  
Telefon: 3219

## Bezirksamtsvorlage zur Beschlussfassung

für die Sitzung des Bezirksamtes am Dienstag, 14. November 2023

### 1 Gegenstand der Vorlage

Titel: Feueralarm an der Ruppin-Grundschule  
Beschluss der BVV vom 19.06.2019  
Drucksache Nr. 1170/XX  
Ursprung: Antrag aus dem Kinder- und Jugendparlament

### 2 Berichterstatterin

Bezirksstadträtin Eva Majewski

### 3 Beschluss

Das Bezirksamt beschließt, die aus der Anlage ersichtliche Mitteilung - zur Kenntnisnahme - an die Bezirksverordnetenversammlung weiterzuleiten.

### 4 Begründung

Siehe Anlage

### 5 Rechtsgrundlage

§ 36 (2) BezVG

### 6 Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter

keine

### 7 Haushaltmäßige / Personalwirtschaftliche Auswirkungen

keine

## 8 Mitzeichnung

keine

Eva Majewski  
Bezirksstadträtin

### **Anlagen**

Mitteilung zur Kenntnisnahme

Drucksache Nr. **1170/XX**

### **Mitteilung zur Kenntnisnahme**

des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg von Berlin  
über den Beschluss der BVV vom 19.06.2019 Drucksache Nr. 1170

Die BVV fasste auf ihrer Sitzung am 19.06.2019 folgenden Beschluss:  
dass der Feueralarm an der Ruppin-Grundschule in allen Räumen gehört wird. Somit  
könnten alle Kinder das Schulgelände in einem Notfall sicher verlassen. Das  
Bezirksamts möge bis zum 30.09.2019 darstellen, wie dies sichergestellt werden kann.

Das Bezirksamt teilt hierzu mit der Bitte um Kenntnisnahme mit:  
Wesentlicher Bestandteil für die im Investitionsprogramm des Landes Berlin enthaltene  
umfangreiche Grundinstandsetzung des Schulgebäudes „07G16, Ruppin-  
Grundschule: Sanierung, Umbau und Erweiterung; 14197, Offenbacher Str. 5a“ ist die  
Erneuerung der nicht ausreichenden Hausalarmanlage. Die Investitionsmaßnahme  
befindet sich in der Vorbereitung. Der eigentlich für das Jahr 2023 vorgesehene  
Baubeginn verzögert sich allerdings, da das beauftragte Fachtechnikbüro nach  
personellen Abgängen nicht mehr leistungsfähig ist.

Bis zur Erneuerung der Hausalarmanlage wurden der Schule in Abstimmung mit dem  
Brandschutzsachverständigen als Kompensationsmaßnahme Handmelder zur  
Verfügung gestellt, die die Hörbarkeit der Alarmierung im ganzen Haus gewährleisten  
sollen. Der vorliegende Antrag wird zum Anlass genommen, das Schulpersonal  
nochmals in die Nutzung der Handmelder einzuweisen, um die Wirksamkeit der  
Zwischenlösung sicherzustellen.

Wir bitten darum, die Drucksache als erledigt zu betrachten.

Berlin Tempelhof-Schöneberg, den 14.11.2023

Jörn Oltmann  
Bezirksbürgermeister

Eva Majewski  
Bezirksstadträtin

